

Tworóg, dnia 17.06.2014

Do wszystkich wykonawców
zainteresowanych udziałem w
postępowaniu

Dot.: Modernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu.
Oznaczenie postępowania 1/2014

W związku ze zwróceniem się Wykonawców z pytaniami działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz .U. z 2007r. nr 223 poz.1655 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły w formie elektronicznej, wraz z wyjaśnieniami:

Pytania:

1. Zwracam się z gorącą prośbą o przesłanie przedmiarów lub ślepych kosztorysów w raz z normami katalogów KNR ?
2. W przedmiarach robót branża elektryczna w pozycji nr. 7.2 jest obmiar 232m winno być wg. mnie 3232m .
3. Zwracam się z prośbą o przesłanie załączników do SIWZ w formie edytowalnej oraz o przesłanie przedmiarów z nazwami katalogów.
4. Czy na tą inwestycję jest wydane pozwolenie na budowę?
5. Czy Zleceniodawca nakaze wykonać instalację wentylacji w/g posiadanego projektu tz. bez urządzeń do odzysku ciepła ?

Odpowiedzi:

Ad.1 Nie posiadam odwołania do KNR.

Ad.2 Rurę ochronną w pkt 7.1 przewidziano dla kabli systemu E90; podany przedmiar jest prawidłowy.

Ad.3 Nie posiadamy odwołania do katalogów. Załączniki w formacie doc zostały umieszczone na stronie.

Ad.4 Tak jest wydane zezwolenie na budowę : Decyzja nr 1114/13. Skan został umieszczony na stronie.

Ad. 5 Zgodnie z art. 151 ust. 7 wymagań ust. 1 można nie stosować w przypadku instalacji używanej krócej niż przez 1000 h/rok.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tworogu
Chmiel
mgr Grażyna Chmiel